מתי
מכון התקנים הישראלי
מעבדות בניין

תעודת בדיקה מס' 9111904424
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים התשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מבנה דרום פאנלים מבודדים אגשי"ח בע"מ

מענו : יהודה הנחתום 11, שכ' ג', באר-שבע 84249

תאריך ההזמנה : 10/02/11

תאור המוצר

2 רכיבי "סנדוויץ'" לבניה עם ליבה עשויה מפוליסטירן מוקצף מסוג "סטנד פאנל" ו- "טופ פאנל"

באורך של כ- 2500 מ"מ, עובי : כ- 50 מ"מ .

פרטי הנטילה

הדוגמאות התקבלו בתאריך : 01/02/11
הדוגמאות נבחרו ע"י בא כח : **המזמין**
מקום הנטילה : המפעל

מהות הבדיקה

התאמה לדרישות ממ"כ 203 חלק 2 יולי 1995 "רכיבי "סנדוויץ'" לבניה: רכיבים עם ליבה עשויה

פוליאסטירן מקוצף קשיח או צמר סלעים קשיח או שניהם" שבסעיף : 3.3 - "עמידות בכפיפה".

תעודה זו מכילה 4 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

תוצאות הבדיקה

הרכיבים נבדקו ונמצאו מתאימים לדרישות הממ"כ שבסעיף 3.3 - עמידות בכפיפה .
הרכיבים לא נבדקו ליתר סעיפי הממ"כ.

תוצאות הבדיקה מובאות בדפים 2-3. תצלום הבדיקות מובא בדף מס' 4.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם: מהנדס משה חיים

תפקיד: ראש ענף מוצרי שלד וגימור

ראש מדור מוצרי שלד
מעבדות בניין
מכון התקנים הישראלי

28/02/11