



POWER-ALL

Guia de selección de SPD para CA



300KA



160KA



400KA



50KA



100KA

Panel de entrada de CA Localización y Capacidad	Valor Recomendado de supresión (onda 8/20us en kA por fase)			
	Nivel I	Nivel II	Nivel III	Nivel IV
Acometida principal 3000 a 4000 Amps.	400 kA	300 kA	200 kA	160 kA
Acometida principal 1200 a 2000 Amps	400 a 300 kA	300 a 200 kA	200 a 160 kA	100 a 50 kA
Acometida principal 800 a 1200 Amps	300 a 200 kA	200 a 100 kA	160 a 100 kA	100 a 50 kA
Distribución secundaria 800A	200 kA	160 kA	100 kA	50 kA
Distribución secundaria 400A	160 kA	160 kA	100 kA	50 kA

De acuerdo a la UL1449 de 4ta. Edición los equipos SPD son situables como tipo 1 y tipo 2.