

# תאגיד המים והביוב מי בת-ים

מכרז מס' 9/16

לבניה והקמה של תחנת שאיבה לביוב בשכונה ב.י 410

## מסמך הבהרות ושינויים

בהמשך להליכי מכרז פומבי מס' 9/16 לבניה והקמה של תחנת שאיבה לביוב בשכונה ב.י 410 (להלן: "המכרז") ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים במכרז מודיע בזאת תאגיד המים והביוב מי בת-ים על שינויים והבהרות ביחס למכרז כפי שיפורט להלן.

מובהר כי נוסח מסמך הבהרות ושינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה, ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

כל שאלה שנשלחה ואשר לא בוצע שינוי בגינה ו/או לא ניתנה לה התייחסות פרטנית במסמך זה יש לראותה כנדחתה על ידי התאגיד או שהתשובה לה מופיעה במסמכי המכרז.

### 1. כללי

- 1.1 **הבהרה כללית** – על אף האמור בכל מקום במסמכי המכרז. את ההצעות למכרז יש להגיש **בשני** עותקים (עותק מקור + עותק מצולם או עותק מקור נוסף). אין צורך להגיש את הערבות הבנקאית למכרז פעמיים.
- 1.2 לבקשת חלק מהמשתתפים, הועלה קובץ דוח הקרקע מיום 2.7.15 לאתר האינטרנט של התאגיד שכתובתו: [www.mei-bat-yam.co.il](http://www.mei-bat-yam.co.il).
- 1.3 התקבלו שאלות הנוגעות לאישור **מראש** של פריטים ש"ע – מובהר כי בשלב זה התאגיד אינו מאשר או פוסל פריטים ש"ע. פריטים ש"ע יאושרו בשלב ביצוע על ידי התאגיד. למשתתף לא תהא כל טענה או תביעה ביחס לאי אישור מוצר ש"ע והסמכות להחלטה בדבר היותו של מוצר ש"ע היא של התאגיד באופן בלעדי.
- 1.4 לבקשת חלק מהמשתתפים, הועלה קובץ כתב הכמויות בפורמט SKN לאתר האינטרנט של התאגיד שכתובתו: [www.mei-bat-yam.co.il](http://www.mei-bat-yam.co.il). מובהר כי אין צורך לצרף את הקובץ הממוחשב וכי כתב הכמויות המודפס בחוברת המכרז הוא זה המחייב את המשתתף והתאגיד.

### 2. כתב כמויות

- 2.1 פריט 57.1.030 עמוד 44 - על אף האמור במפרט הטכני, ביחס דחסן מסוג WAP מתוצרת HUBER הני"ל יהא בקוטר 273 מ"מ במקום 200 מ"מ. בנוסף קוטר מערכת ההרמה הבורגית יהא 450 מ"מ למעטפת החיצונית וקוטר הספירלה יהא 350 מ"מ.
- 2.2 פריט 57.1.130 עמוד 45 - מחיר היחידה בפריט זה יימחק ובמקומו יירשם: 950,000 ₪ - כפועל יוצא גם בעמודת סה"כ יירשם 950,000 ₪.
- 2.3 פריט 57.1.330 עמוד 47 - התקבלה שאלה בדבר ולפיה לכאורה הפריט אינו מסופק על ידי ש.ו.ש פחטר. מבדיקה שביצע התאגיד עולה כי האמור בשאלה אינו נכון וכי הפריט קיים.

מסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על המשתתפים לחתום בכל עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי המכרז.

\_\_\_\_\_  
תאגיד המיס והביוב מי בת- ים

חתימה וחותמת המשתתף: \_\_\_\_\_